

221



**МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

19.05.2011 № 13-4-03-25329
на № 52 от 03.05.2011

Директору
ООО «АСО»
С.Г. Светушенко

Разъяснение требований СП 4

Факс 8(4922) 31-71-69, 40-01-12

На Ваш запрос сообщаю, что п. 4.16 СП 4.13 130.2009 устанавливает минимально допустимые расстояния до площадок хранения тары и мусора, исходя из целей предотвращения распространения возможного пожара на соседние здания, сооружения, строения всех классов функциональной пожарной опасности. Указанное требование соответственно распространяется на все виды тары и мусора из горючих материалов. Следует также отметить, что требования по размещению мусора (в том числе и в контейнерах для бытовых отходов возле жилых и общественных зданий), помимо противопожарных, регламентируются и другими нормами (санитарными, экологическими и т.д.).

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов