



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

05 ДЕК 2014

№ 19-2-4.5216

На № ин 14-154 от 02.12.2014

Индивидуальному  
предпринимателю

А.Г. Катаеву

ул. К. Цеткин, 14,  
г. Пермь, 614010

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено и сообщается следующее.

По мнению Департамента, положениями пункта 8.3 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» допускается возможность подъезда пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям при выполнении **одного из** положений:

- к объектам меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- при двусторонней ориентации квартир или помещений;
- при устройстве наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору –  
заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности  
и профилактической работы

А.А. Бондарев

Фалеев В.Е.  
8 (499) 216-67-37

596884