

<i>№п/п</i>	<i>Наименование и техническая характеристика</i>	<i>Тип, марка, обозначение документа, опросного листа</i>	<i>Код оборудования, изделия, материала</i>	<i>Завод-изготовитель</i>	<i>Единица измерен.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Масса, кг</i>	<i>Примечание</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	С2000М	АЦДР.426469.027 РЭ	ЗАО НВП «Болид»	шт	1	0,3	
2	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ	АЦДР.426469.012 РЭ	ЗАО НВП «Болид»	шт	1	0,3	
3	Блок сигнально-пусковой	С2000-СП1 исп.01	АЦДР.425412.003 ЭТ	ЗАО НВП «Болид»	шт	1	0,3	
4	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ исп. 01	АЦДР.426475.004-01 ЭТ	ЗАО НВП «Болид»	шт	5	0,1	
5	Шкаф пожарной сигнализации	ШПС	АЦДР.425642.001 ЭТ	ЗАО НВП «Болид»	шт	1	40	
6	Устройство коммутационное	УК-ВК/02	АЦДР.425412.002 ЭТ	ЗАО НВП «Болид»	шт	1	0,3	
7	Радиопередатчик-коммуникатор	ТР-7А	ИМПЛ.437341.002.014	ООО «Импалс-М»	шт	1	0,2	
8	Резервированный источник питания	Контур-БП	ИМПЛ.425513.002.012	ООО «Импалс-М»	шт	1	2	
9	Аккумуляторная батарея 17А/ч	АКБ 17А/ч		Корея	шт	1	4,5	
10	Аккумуляторная батарея 7А/ч	АКБ 7А/ч		Корея	шт	1	4,5	
11	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый	С2000-ИП-02-02	АЦДР.425214.002-02-02 ЭТ	ЗАО НВП «Болид»	шт	48	0,2	
12	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный	ИПР 513-3А исп.02	АЦДР.425211.002-02 ЭТ	ЗАО НВП «Болид»	шт	6	0,2	
13	Оповещатель пожарный светозвуковой	ТЕХНО-12СЗ		«Юнион-СБ»	шт	9	0,3	
14	Автоматический предохранитель 6А	ВА-47-64	ГОСТ Р50345-99	ЭКФ	шт	2	0,1	
15	Коробка монтажная для наружной установки	КлК-5С	КлК-5С	Россия	шт	1	0,1	
2. МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
1	Кабель ВВГ нг	ВВГ нг 3х1,5	ТУ 16.К71-310-2001	ЗАО «Электропровод»	м	6	1	
2	Кабель ВВГ нг	ВВГ нг 2х1,5	ТУ 16.К71-310-2001	ЗАО «Электропровод»	м	15	1,7	
3	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты	КСРЭВнг-FRLS 2х2х0.5	ГОСТ Р 53315-2009	ООО «ТПД Паритет»	м	104,8	6	
4	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты	КСРЭВнг-FRLS 1х2х0.75	ГОСТ Р 53315-2009	ООО «ТПД Паритет»	м	8	0,5	
5	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты	КСРЭВнг-FRLS 1х2х0.35	ГОСТ Р 53315-2009	ООО «ТПД Паритет»	м	286	15	
6	Кабель-канал ПВХ	25х16		ООО "Эпластик"	м	182	5	

					04-2011-01-1.АПС.СОУЭ.СО			
					МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34. Здание пищеблока.			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Синювец А.А.		04.11		РП	2	2
Пров.								
Т.контр.					Спецификация оборудования	ТГО ТРО ВДПО		
И.контр.								
Утв.								