



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vnipro@mail.ru](mailto:vnipro@mail.ru); <http://www.vnipro.ru>

Техническому директору  
ОАО «Камская долина»

С.Б. Сосниной

[kamdolina@kamdolina.ru](mailto:kamdolina@kamdolina.ru)

08.10.2013 № 444730-112-02  
на № 4056 от 30.09.2013

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщая следующее.

В нормативных правовых актах Российской Федерации по пожарной безопасности отсутствуют обязательные требования по применению фотолюминесцентных систем.

Указанный Вами ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» является документом добровольного применения.

Заместитель начальника института по  
научной работе

А.В. Матюшин